

BŚ.271.11.2019

Kuźnica, 04 października 2019 r.

**Odpowiedzi na zapytania**  
**Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 103691B – ul. Gajowa w m. Kuźnica”**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do wykonania warstwy wiążącej AC16W 50/70 według wytycznych WT-2 2010, która jest przewidziana dla wymaganej grubości warstwy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowaną zmianę wykonania warstwy wiążącej AC11W na AC16W pod warunkiem spełnienia wymagań wytycznych WT2-2010.

Z up. WÓJTA  
  
mgr Maria Zbucka  
SEKRETARZ GMINY