

Kuźnica, 25 marca 2020 r.

DG.271.1.2020

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i przepompowni w miejscowości Kuźnica”**

### **Pytanie nr 18:**

W opisie stacji mechanicznego oczyszczania wymaga się, aby urządzenie było zabezpieczone przed przemarzaniem. Na rysunku urządzenie znajduje się w budynku. Czy budynek jest w wersji nieogrzewanej?

### **Odpowiedź:**

Urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków będzie pracować w nieogrzewanej, nieocieplonej wiacie w konstrukcji stalowej. Urządzenie oraz przewody wody i ścieków należy zabezpieczyć przed przemarzaniem.

### **Pytanie nr 19:**

Z rozesłanych przez nas zapytań ofertowych większość rodzimych firm oferuje urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków, których zasada działania nieznacznie odbiega od opisanych w specyfikacji. Jednocześnie firmy te deklarują gotowość wyprodukowania urządzeń spełniających wymogi specyfikacji. Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwo w działaniu poszczególnych urządzeń jeśli spełniają one podstawowe wymagania technologiczne to jest: wydajność i stopień separacji piasku?

### **Odpowiedź:**

Urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków powinno spełniać wszystkie wymagania podane w specyfikacji, łącznie z zasadą działania.

  
mgr inż. Paweł Miklasz