

Kuźnica, 6 kwietnia 2020 r.

BŚ.271.8.2020

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica – termomodernizacja budynku”

Pytanie nr 15

Proszę o udostępnienie rysunków technicznych projektowanych daszków z poliwęglanu.

Odpowiedź:

Przewidziano systemowe gotowe daszki poliwęglanowe o szerokości większej o co najmniej 1,00 m od szerokości drzwi oraz o wysięgu nie mniejszym niż 1,5 m.

Pytanie nr 16

Proszę o więcej informacji odnośnie maskownic grzejników: zestawienie ilości i wymiarów, odległość płyty MDF od ściany.

Odpowiedź:


Zamawiający odstępuje o wymogu wykonania maskownic grzejników. Pozycja dotycząca maskownic zostanie usunięta z przedmiaru. Poprawiony przedmiar zostanie udostępniony na stronie: <http://bip.kuznica.ug.gov.pl>.

Pytanie nr 17

Czy jest możliwość wejścia do budynku (w tym na poddasza) celem przeprowadzenia wizji lokalnej? Jeśli tak to proszę o kontakt do osoby, która mogłaby to wejście umożliwić lub podanie terminu takiej wizji.

Odpowiedź:

W związku z sytuacją związaną z wirusem COVID-19 i wdrożeniem szczególnych środków ostrożności, Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej. Jeżeli sytuacja ulegnie poprawie przed terminem składania ofert, Zamawiający zamieści informację o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na stronie internetowej: bip.kuznica.ug.gov.pl


mgr inż. Paweł Witasz