

Kuźnica, 23 kwietnia 2020 r.

BŚ.271.8.2020

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica – termomodernizacja budynku”

Pytanie nr 37

W opisie projektu budowlanego (punkt 9.24) podano wymagania dla styropianu na elewację jak dla styropianu posadzkowego: „naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym $\geq 100\text{kPa}$ ". Czy do wykonania elewacji należy przyjąć styropian posadzkowy, który jest znacznie droższy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ogranicza wykonanie elewacji jedynie ze styropianu posadzkowego. Jednocześnie zwraca uwagę na konieczność zachowania wymaganego współczynnika przewodzenia ciepła.


mgr inż. Paweł Miklasz